

CUADRO DE CARGAS COMPARTIDAS POR EL CLIENTE PARA CALCULO DE DEMANDA

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS							
EQUIPOS CENTRO INDUSTRIALIZACION BUCARAMANGA							
No	CANT.	DESCRIPCION	POTENCIA HP	TENSION	FASES	UBICACION	ALTURA APROXIMADA
1	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 6 pulgadas cangilon de 5 pulgadas	1,0	220	3	CCM	6,50 m
2	1	Conjunto compacta compuesto de una despedregadora con iman de placa trilla para café cereza, una criba vibratoria con variador de frecuencia..	10,0	220	3	TGD	0
3	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 5 pulgadas cangilon de 4 pulgadas.	1,0	220	3	CCM	0
4	1	Monitor de almendra de flujo ascendente PFA_4 7 tamaños	1,0	220	3	CCM	0
5	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 5 pulgadas cangilon de 4 pulgadas.	1,0	220	3	CCM	6,50 m
6	1	Mesa separacion por densidad turbina	3,0	220	3	CCM	0
6A	1	Mesa separacion por densidad inversor de frecuencia	0,5	220	3	TGD	0
7	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 5 pulgadas cangilon de 4 pulgadas.	1,0	220	3	CCM	6,5
8	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 5 pulgadas cangilon de 4 pulgadas.	1,0	220	3	CCM	6,5
9	1	Elevador de cangilones en lamina cal. 16 altura 6,8 mts, banda de 5 pulgadas cangilon de 4 pulgadas.	1,0	220	3	CCM	6,50 m
10	1	Maquina de selección electronica	1,0	220	2	CCM	0
11	1	Extractor industrial de 2 HP, para ventilacion area de trilla	2,0	220	3	CCM	5
12	1	Compresor y secador incorporado	7,5	220	3	CCM	
13	1	Tostadora prisma	8,0	220	2	TGD	0
14	1	Molino para cafe tostado	2,5	220	3	TGD	0
15	1	Maquina empacadora	3,0	220	2	TGD	0
16	1	Extractor industrial de 2 HP, para ventilacion area de trilla	2,0	220	3	CCM	4,3