
















































	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
13/05/2024	Oncología/Piso9		Arreglo de dilatación entre muros ubicada a mano de izquierda saliendo de los ascensores 1 y 2.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Relleno de luz de marco metálico de ascensores 1 y 2 (usar silicona de color negro)	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Arreglo de techo en sala (resanar, pintar)	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Arreglo de filtraciones en ventanas, ubicada a mano izquierda saliendo de ascensores 1 y 2.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Quitar u ocultar extensión que sale por techo al lado de la columna frente a los ascensores 1 y 2.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Quitar todos los chazos sin utilizar en el área y resanar huecos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Refuerzo de silicona en lavamanos baños públicos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Refuerzo de boquilla entre muro y cielo raso.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Tapar chazos en baños.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción

13/05/2024	Oncologia/Piso9		Arreglo de dilatación muro techo en baños.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Refuerzo de boquilla a todos los sanitarios.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambiar progresivamente todas las llaves de los lavamanos eliminando las que funcionan con sensor.	Wilmer Chávez	20/05/2024	23/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambio de marco de la puerta del cuarto del baño de discapacitados.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambiar timbre de baños discapacitados que no funciona.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Resanar y pintar huecos del techo baños discapacitados.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Realizarle mantenimiento al front.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Pintar pared por fuera entre baños discapacitados y cuarto de aseo.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Sacar cantidades de todo el hospital para enchapar de piso a techo todos los cuartos de aseo (20x30).	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Arreglar marco que está muy suelto, mirar en planos por qué hay dos cuartos de aseo.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncologia/Piso9		Mantenimiento de cielo raso en aula hospitalaria.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción


13/05/2024	Oncología/Piso9		Mantenimiento de dintel en aula hospitalaria	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Retirar dispensador sin uso del aula hospitalaria.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Facturación/Piso9		Corregir luces de esquineros en facturación (no deben tener luces)	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Facturación/Piso9		Quitar señalética de P9 a P4. Revonarla por una que diga: Coordinación de enfermería.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Facturación/Piso9		Arreglo de brecha piso facturación.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Fachada/Piso9		Falta poner sticker con el nombre del área.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Hacerle mantenimiento a repisa de madera para jarra de agua.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Cambiar guarda escoba blanco a color gris fuera de la UTPH.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
13/05/2024	Oncología/Piso9		Sacar todas las cantidades de baños cuartos de aseo y demás.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncología/Piso9		Cambio de luminaria en residuos peligrosos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncología/Piso9		Todos estos cuartos deben contar con los cajones de las llaves, hacerlos en caso de que no hayan para instalar.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción

14/05/2024	Oncologia/Piso9		Extender guarda camillas y guarda ruedas diagonal a la habitación 926.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Mantenimiento de pintura general en pasillos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambiar silicona del lavamanos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambio de silicona mesón cuarto de medicamentos.	Wilmer Chávez	20/05/2024	24/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Cuarto medicamentos/Piso9		Mantenimiento a puertas de cajones.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Cuarto medicamentos/Piso9		Pegar rejilla que se encuentra suelta.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Cuarto medicamentos/Piso9		Mantenimiento a todos los cajones.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambiar brecha de todo el front.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Mantenimiento a la pared que se encuentra en malas condiciones ubicada donde está la TV.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción


14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambiar todo el guarda escobas del cuarto de trabajo sucio	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambio de brecha de todo el piso del cuarto de trabajo sucio.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Cambio de silicona del lavamanos en el cuarto de trabajo sucio.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9		Quitar todos los adhesivos de los guarda camillas.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
14/05/2024	Oncologia/Piso9	 	Pintar escaleras bajando del P9 al P8.	Wilmer Chávez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30


	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Cambiar el color de las columnas a blanco para dejarlo parejo y acorde al resto del piso.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Esconder o quitar extensión ubicada en el techo frente a los ascensores.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Revisar todos los seguros de todas las puertas corta fuego que todos funcionen si no para llamar proveedor.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Mantenimiento de cielo raso en baños de hombres.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Quitar chazos en todo el piso.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Todo este borde debe llevar esquinero y full acabado.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Arreglo de dintel para evitar que se meta el agua.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
















15/05/2024	Sala de procedimientos/Piso8		Embonar tomas.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Sala de procedimientos/Piso8		Embone de media caña.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Ajustar riel.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Quitar sticker del guardacamilla en la entrada de sala integral piso 8.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Reformar nicho con PVC.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Cambiar señalética de estar de enfermería ya que no debe haber dos estar (revisar si es un cafetín y cambiar letrero)	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Cuarto de residuos no peligros frente a ascensor 11 y 12, pintar techo manchado.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción
15/05/2024	Oncología adultos y Hematología/Piso8		Pintar escaleras de piso 8 a piso 7.	Judy Martínez	20/05/2024	27/05/2024			Entrega a satisfacción





Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30

	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Poner esquineros tanto en los laterales como en la esquina superior.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Humedad en pasillo por baños, 727 y 726	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Humedad en pasillo por baños, 739 y 740.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Ajustar dispensador suelto que se encuentra en el pasillo.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Cambiar esquinero blanco por el gris afuera de la hab 714 .	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Colocar PVC para área de trabajo enfermería al lado del front.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Solucionar humedad que se evidencia en las pateras de ka habitación 720.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción

16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Pintar pared de los baños.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Pintura en la pared saliendo del baño hombres y pared saliendo del baño mujeres.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Recoger u ocultar extensión frente a los ascensores del piso 7.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Resanar muro soplado a mano izquierda de los ascensores en piso 7.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Colocar esquinero gris en la salida de la habitación 730.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Solucionar humedad que se evidencia en pateras de las habitaciones 730 y 731.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Solucionar humedad que se evidencia en pateras de las habitaciones 712 y 711.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Ponerle señalética a la habitación 717.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Solucionar humedad que se evidencia en pateras de las habitaciones 717 y 718.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción

16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Restaurar los baños de P7 debido a que están muy deteriorados.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción
16/05/2024	Hospitalización Neurología y Neurocirugía/Piso7		Embone perimetral para evitar la filtración de agua.	Claudia Castellanos	20/05/2024	28/05/2024			Entrega a satisfacción

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30
