












FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
02-ago.-24	Quemados/Piso2		divan que no sube el piecero, se encuentra en el cubículo 05	Miguel Angel Duque Rodriguez	09-ago.-24	09-ago.-24	Se revisó el divan, se corrigió falla y queda en buen estado.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
02-ago.-24	Neurologia/Piso7		Se solicita ayuda para reparación de puerta en cuarto de medicamentos	Claudia Marcela Castellanos Barrera	08-ago.-24	08-ago.-24	Se repara la puerta de madera de uno de los muebles de almacenamiento.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
05-ago.-24	Neurociencias/Piso2		Solicito revisión de mueble de neurociencias consulta externa piso dos color naranja que se le cae una de las piezas (pata)	Vicky Juliana Correa Ballesteros	05-ago.-24	05-ago.-24	Se corrige pieza del mueble y queda en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
05-ago.-24	Neurologia/Piso7		se solicita reparacion de cajon de carro de medicamentos, ya que no se puede abrir y se requiere los medicamentos con prioridad	Yureisy Machuca Villalobos	07-ago.-24	07-ago.-24	Se revisa el carro reportado, se identifica el daño y se repara correctamente, quedando en buenas condiciones y habilitado.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
05-ago.-24	Neurologia/Piso7		se solicita reparacion de silla secretarial, a la cual se le cayo el espaldar	Yureisy Machuca Villalobos	07-ago.-24	07-ago.-24	Se hizo mantenimiento a la silla de acuerdo al reporte y se aprovecha también para mejorar el estado de otras piezas.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA

15-ago.-24	Neurología/Piso7	OK	buen día, por favor nos podrían colaborar con el arreglo de la puerta del stock de insumos del cuarto de medicamentos del servicio de neurología ala orienta, ya que en varias ocasiones se ha	Alejandra Liliana Garzon Cortinez	17-ago.-24	17-ago.-24	Requerimiento realizado, se corrige el desperfecto de la puerta y queda en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
06-ago.-24	Neurología/Piso7		se realiza reporte de daño de persiana de habitación 738b, ya que la manija para subir y bajar se encuentra dañada.	Alejandra Liliana Garzon Cortinez	09-ago.-24	09-ago.-24	Se acomoda la persiana y se le cambio cuerda, queda en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
06-ago.-24	Neurología/Piso7		buen dia, se realiza reporte de silla de la estación, ya que el espaldar se daño	Alejandra Liliana Garzon Cortinez	10-ago.-24	10-ago.-24	Revisión de silla reportada, se corrige daño reportado ajustando tuerca del espaldar, queda en optimo estado.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
11-ago.-24	Hospitalización ala oriental/Piso7		se solicita mantenimiento de la puerta de la habitacion 734 ya que suena al abrirse y cerrarse lo que no permite el adecuado descanso de los pacientes	Alejandra Liliana Garzon Cortinez	11-ago.-24	15-ago.-24	Se verifica estado de la puerta, se lubrican bisagras omegas, se le hace mantenimiento a la puerta quedando en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
13-ago.-24	Neurología/Piso2		Baldosa donde se encuentra el sujeta brazos esta partida y despegada de la pared baño de discapacitados piso dos neurología	Vicky Juliana Correa Ballesteros	17-ago.-24	17-ago.-24	Se inspeccionó lo reportado, se evidencia una pequeña fisura pero no compromete un daño significativo a las baldosas y no está despegada, también se revisó el pasamanos y se encuentra bien anclado y en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
15-ago.-24	Urología/Piso2		Solicito colocaci3n de rejilla en el techo del front de urología, que se encuentra destapado y arreglo de una silla de oficina que se le cayo un tornillo.	Dayana Lizeth Rico Ardila	15-ago.-24	16-ago.-24	Se coloca tapa del aire, quedando en optimo estado.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
16-ago.-24	Medicina nuclear/Sotano1		Instalación de dispensador de alcohol en la sala de pacientes de Gamagrafías, el dispensador lo tiene la jefe del servicio	Mayra Alejandra Rueda Hernandez	19-ago.-24	19-ago.-24	Se dirigen al servicio y solicitan el dispensador para instalarlo, se procede a ubicarlo en el lugar indicado para dejarlo en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA
16-ago.-24	Patología y morgue/Sótano3		La silla del Dr Gerson esta desajustada, asi como una de las sillas del área de histotecnía	Liz Monica Gonzalez Medina	20-ago.-24	20-ago.-24	Se ajustaron sillas en el sitio descrito, se dejan todas en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción/CERRADA EN SISTEMA

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria

Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria

Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento

Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30

