

PROCESO SIMPLIFICADO DE
CONEXIÓN

MENOR A 100KW

DISPONIBILIDAD
DE RED

Artículo 5 y 6.

ANTES

INICIO

SOLICITUD DE
CONEXIÓN
SIMPLIFICADA

Formulario en página web del OR
y anexo de documentos.

- Memorias de cálculo y selección
de sistema de medida.
- Esquema de protecciones de
voltaje y frecuencia del punto de
conexión.
- Tipo de conexión a tierra.

RESPUESTA
SOBRE
VIABILIDAD

Detalles de la conexión o en
caso contrario, detalles del
rechazo .

5 DÍAS HÁBILES

6 MESES
2 DÍAS ANTES

VERIFICACIÓN
PARÁMETROS Y
PRUEBAS

- Certificación de conformidad
con el RETIE.
- Certificado de conformidad de
producto del sistema de medición.
- Certificados de calibración del
sistema de medición.

CONEXIÓN

Se puede realizar en la
estancia anterior o dar más
tiempo si afecta otros
usuarios.

2 DÍAS HÁBILES

CUALQUIER
MOMENTO

VERIFICACIÓN
DE LAS
CONDICIONES
DE CONEXIÓN

- Si no se esta cumpliendo lo
establecido previamente, se realiza
la desconexión del sistema y la visita
será cobrada.