

PROCESO SIMPLIFICADO DE CONEXIÓN

MENOR A 100KW

DISPONIBILIDAD DE RED

Artículo 5 y 6.

ANTES

INICIO

SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA

- Formulario en página web del OR
- Certificación de la empresa instaladora.
- Manual del dispositivo que controla la inyección a la red.
- Requisitos del RETIE.

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS COMPLETOS

OR revisa que estén todos los documentos, en caso de faltar se cuenta con 5 días hábiles para completarlas y el OR revisara de nuevo en dos días hábiles.

2 DÍAS HÁBILES

VERIFICACIÓN VIABILIDAD

- Inversores, IEEE 1547 o UL 1741
- Equipos de control de exportación.
- Requisitos de protección. Acuerdo CNO.
- Personal de instalación con experiencia de 6 meses o certificado.

3 DÍAS HÁBILES

5 DÍAS HÁBILES PARA SUBSANAR
2 DÍAS HÁBILES REVISAR DE NUEVO

NUEVAS ACLARACIONES

Si hay ajustes necesarios por parte del OR, correrán por su cuenta y debe ser informado, para que el solicitante responda con carta de aprobación en 5 días hábiles.

5 DÍAS HÁBILES

CONEXIÓN

Solicitud de entrada en operación, el OR tendrá 5 días hábiles para la energización. Se entrega el Dictamen de Inspección RETIE.

6 MESES