

Punto de Conexión

Longitud:	-73.1190288935977
Latitud:	7.11302079562297
Código Transformador:	0101854
Código Apoyo Transformador:	1000624
Relación de Transformación:	13200/220
Tensión de Conexión (V):	220
Capacidad Nominal Transformador (kVA):	112.5

Información Subestación

Nombre Subestación	SUR
Código Subestación:	28
Circuito:	28505
Longitud:	-73.12047
Latitud:	7.114804
Consumo Mínimo 12h (%):	19.163
Consumo Mínimo 24h (%):	19.163

Datos Ingresados

Código Apoyo:	1000624
Potencia declarada de entrega a la red (kW):	30




Datos Referencia

Capacidad Instalada de Autogeneración (kW):	0
Energía FV Sin Almacenamiento (kWh):	0
Energía Diferente a FV Sin Almacenamiento (kWh):	0

Datos Disponibilidad

Capacidad Disponible de Autogeneración (kW):	56.25
Energía Disponible FV Sin Almacenamiento (kWh):	9.582
Energía Disponible Diferente a FV Sin Almacenamiento (kWh):	9.582

Simulación Disponibilidad

	26.7%	Ocupación de Autogeneración del Transformador
	78.3%	Ocupación Energía Fotovoltaica Sin Almacenamiento
	78.3%	Ocupación Energía diferente a Fotovoltaica Sin Almacenamiento