

CONVENCIONES:

Luminaria 30 W

Luminaria 40 W

Conductor de Neutro

Conductor de Tierra

Conductor de Fase

Control de luminarias

Tubería Aérea

Interruptor Sencillo h=1.00 [m]

Interruptor Doble h=1.00 [m]

Interruptor Conmutable h=1.00 [m]

Interruptor Conmutable Doble h=1.00 [m]

Caja de derivación

Luminaria 24 W

- OBSERVACIONES:
- No se permite el uso de cables expuestos; toda canalización deberá estar contenida en tubería.
  - Las canalizaciones que crucen losas deben protegerse con camisa metálica.
  - Marcar debidamente el sentido y procedencia de cada tubería en obra con etiquetas visibles.
  - La instalación deberá ejecutarse conforme al RETIE, NTC 2050 y recomendaciones del fabricante.
  - Todos los materiales a emplear deben estar certificados según normativa vigente.
  - Revisar la simbología empleada en la leyenda de este plano.

MODIFICACIONES

PRESENTA:

PROPIETARIO:

PROYECTO: REDISEÑO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COL\_ROSARIO CACHIRA N. DE S.

DIRECCIÓN: CRA 8 #4-65

CONTIENE: PLANO LUMINARIAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA COL\_ROSARIO CACHIRA N. DE S.

DISEÑO: Jorge Luis Ortega	Fecha: 17/07/2025	PLANO DE: APROBACIÓN	REGISTRO
DIBUJO: Jorge Luis Ortega	Escala: 1:20		
REVISÓ:			
APROBÓ:			
NÚMERO:			