



- CONVENCIONES:
- Luminaria 30 W
  - Luminaria 40 W
  - Conductor de Neutro
  - Conductor de Tierra
  - Conductor de Fase
  - Control de luminarias
  - Tubería Aérea
  - Interruptor Sencillo h=1.00 [m]
  - Interruptor Doble h=1.00 [m]
  - Interruptor Conmutable h=1.00 [m]
  - Interruptor Conmutable Doble h=1.00 [m]
  - Caja de derivación

Luminaria 24 W

- OBSERVACIONES:
- No se permite el uso de cables expuestos; toda canalización deberá estar contenida en tubería.
  - Las canalizaciones que crucen losas deben protegerse con camisa metálica.
  - Marcar debidamente el sentido y procedencia de cada tubería en obra con etiquetas visibles.
  - La instalación deberá ejecutarse conforme al RETIE, NTC 2050 y recomendaciones del fabricante.
  - Todos los materiales a emplear deben estar certificados según normativa vigente.
  - Revisar la simbología empleada en la leyenda de este plano.

MODIFICACIONES

PRESENTA:			
PROPIETARIO:			
PROYECTO: REDISEÑO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COL_ROSARIO CACHIRA N. DE S.			
DIRECCIÓN: CRA 8 #4-65			
CONTIENE: PLANO LUMINARIAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA COL_ROSARIO CACHIRA N. DE S.			
DISEÑO: Jorge Luis Ortega	Fecha: 17/07/2025	PLANO DE:	REGISTRO
DIBUJO: Jorge Luis Ortega	Escala: 1:50	APROBACIÓN	
REVISÓ:			
APROBÓ:			
NÚMERO:			