Información de Baja Tensión
Transformador: 33133
UIA: 1001PR009Z
Propietario: DE LA EMPRESA
Voltaje nominal (V): 220
Capacidad (kVA): 5
Generación instalada (%): 0%
Capacidad máxima disponible (kW): 2.5
Total de capacidad ocupada (kW): 0
Energía Promedio min demanda del año anterior 24 horas: 291
Energía entregada por generadores no fotovoltaicos (%): 0%
Total de energía horaria ocupada (kWh): 0
Capacidad máxima de energía horaria disponible (kWh): 145.5
Energía Promedio min demanda del año anterior 6 am-6 pm: 303
Energía entregada por generadores fotovoltaicos (%): 0%
Energía horaria ocupada de fotovoltaicos (kWh): 0
Energía horaria disponible para fotovoltaicos (kWh): 151.5

Información de Media Tensión
Circuito: 21582
Voltaje nominal (KV): 13.8
Capacidad (kVA): 315.51
Generación instalada (%): 0%
Capacidad máxima disponible (kW): 157.755
Total de capacidad ocupada (kW): 0
Energía Promedio min demanda del año anterior 24 horas: 34436
Energía entregada por generadores no fotovoltaicos (%): 0%
Total de energía horaria ocupada (kWh): 0
Capacidad máxima de energía horaria disponible (kWh): 17218
Energía Promedio min demanda del año anterior 6 am-6 pm: 35933
Energía entregada por generadores fotovoltaicos (%): 0%
Energía horaria ocupada de fotovoltaicos (kWh): 0
Energía horaria disponible para fotovoltaicos (kWh): 17966.5