| ELECCION DEL TRANSFORMADOR FINCA ANTARES | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA [KVA]** | 15 | |
| **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** | 13,2[KV]/220-127 | |
| **TIPO DE CONEXIÓN** | Dy5 | |
| **FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 60[Hz] | |
| **Uz** | 3% | |
| **VOLTAJE [V]** | 13800 | 240 |
| **CORRIENTE NOMINAL [A]** | 1,086956522 | 62,5 |
| **CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO [A]** | 36,23188406 | 2083,333333 |

| ELECCION DEL TRANSFORMADOR FINCA OASIS | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA [KVA]** | 15 | |
| **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** | 13,2[KV]/220-127 | |
| **TIPO DE CONEXIÓN** | Dy5 | |
| **FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 60[Hz] | |
| **Uz** | 3% | |
| **VOLTAJE [V]** | 13800 | 240 |
| **CORRIENTE NOMINAL [A]** | 1,086956522 | 62,5 |
| **CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO [A]** | 36,23188406 | 2083,333333 |

| ELECCION DEL TRANSFORMADOR FINCA ORION | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA [KVA]** | 15 | |
| **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** | 13,2[KV]/220-127 | |
| **TIPO DE CONEXIÓN** | Dy5 | |
| **FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 60[Hz] | |
| **Uz** | 3% | |
| **VOLTAJE [V]** | 13800 | 240 |
| **CORRIENTE NOMINAL [A]** | 1,086956522 | 62,5 |
| **CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO [A]** | 36,23188406 | 2083,333333 |

| ELECCION DEL TRANSFORMADOR FINCA PONDEROSA | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA [KVA]** | 15 | |
| **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** | 13,2[KV]/220-127 | |
| **TIPO DE CONEXIÓN** | Dy5 | |
| **FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 60[Hz] | |
| **Uz** | 3% | |
| **VOLTAJE [V]** | 13800 | 240 |
| **CORRIENTE NOMINAL [A]** | 1,086956522 | 62,5 |
| **CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO [A]** | 36,23188406 | 2083,333333 |

| ELECCION DEL TRANSFORMADOR FINCA ZAFIRO | | |
|---|---|---|
| **POTENCIA [KVA]** | 15 | |
| **RELACION DE TRANSFORMACIÓN** | 13,2[KV]/220-127 | |
| **TIPO DE CONEXIÓN** | Dy5 | |
| **FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 60[Hz] | |
| **Uz** | 3% | |
| **VOLTAJE [V]** | 13800 | 240 |
| **CORRIENTE NOMINAL [A]** | 1,086956522 | 62,5 |
| **CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO [A]** | 36,23188406 | 2083,333333 |